

**netz
LÜBECK**

Briefpost an: Netz Lübeck GmbH • 23533 Lübeck

Ihr Ansprechpartner:
Michael Holdorf

Herrn
Maik Schneider-Wendt
3.031 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Verwaltungszentrum Mühlenort
Kronsforder Allee 2-6
23539 Lübeck

Telefon: 0451 888-6400
Telefax: 0451 888-

16. August 2016
Unsere Zeichen: db/mh

Ausfall der Trinkwasserversorgung

Sehr geehrter Herr Schneider-Wendt,

mit Mail vom 28. Juli 2016 hatten Sie uns um eine schriftliche Stellungnahme zu dem Antrag der GAL-Fraktion aus der Lübecker Bürgerschaft vom 30. Juni 2016 gebeten. Explizit wird um einen aktuellen Bericht über die Ursachen der Unterbrechung der Trinkwasserversorgung nach einer Havarie im Bereich der Wasserkunst gefragt; insbesondere sei auch die Zuhilfenahme der Notbrunnen, die in Reserve gehalten werden, darzustellen.

Nachstehend der Sachstandsbericht:

Durch eine defekte Verbindung an einer Wasserleitung mit 40 cm Durchmesser (DN400) auf dem Gelände „Bei der Wasserkunst“ kam es zu einem Druckabfall im gesamten Wasserverteilnetz. Es handelt sich hierbei um eine Versorgungsleitung, die für die Funktion des eigentlichen Wasserwerkes auf dem Gelände nicht relevant ist.

Das Alter dieser Leitung ist nicht dokumentiert. Die Stadtwerke dokumentieren das Baujahr der Leitungen seit 1952; insofern muss diese Leitung älter sein. Es war bereits geplant, diese Leitung zwei Wochen später auszuwechseln. Insofern wurde bereits mit der Verlegung einer Ersatzleitung begonnen.

Bei Wasserrohrbrüchen an Verteilleitungen mit DN 300 und größer kann es grundsätzlich im Versorgungsgebiet zu einem Druckabfall kommen. Der Druck normalisiert sich nach dem Schließen der entsprechenden Schieber, die die Rohrbruchstelle vom Netz trennen. Dies dauert ca. 1,0 – 1,5 Std. Bei dem o.g. Wasserrohrbruch wurde der Bereitschaftsdienst um 17:37 Uhr alarmiert. Um 18:45 Uhr war die Wasserversorgung wieder hergestellt.

Netz Lübeck GmbH
Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Valerie Wilms
Geschäftsführung:
Marcus Böske

Amtsgericht Lübeck, HRB 5885
St.Nr. 22/29104390 • USt-IdNr. DE814218133
Sparkasse zu Lübeck
BLZ 230 501 01 • Kto.Nr. 1 066 653
IBAN DE69 2305 0101 0001 0666 53
BIC NOLADE21SPL

Buslinie 7 und 15
„Stadtwerke“

www.netz-luebeck.de



Ein Unternehmen der
Stadtwerke Lübeck

Im Stadtgebiet von Lübeck sind 8 Notversorgungsbrunnen gebaut worden. Diese Brunnen sind im Zuständigkeitsbereich des Zivilschutzes – in Lübeck vertreten durch die Berufsfeuerwehr. Mit den Pumpen der Brunnen können unmittelbar neben den Brunnen aufzubauende Gruppenzapfstellen versorgt werden. Eine direkte Einspeisung des Wassers aus dem Notbrunnen in das Trinkwassernetz ist aus qualitativen Gründen nicht vorgesehen. Das geförderte Wasser ist nicht aufbereitetes Grundwasser und hat daher keine direkte Trinkwasserqualität.

Bei o.g. Wasserrohrbruch war absehbar, dass die Störung der öffentlichen Wasserversorgung kurzfristig behoben sein würde, insofern wurde die Feuerwehr nicht eingeschaltet um einen Notversorgungsbrunnen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Wie gehen davon aus, dass der Statusbericht die Fragen zu dem Vorfall ausführlich beantwortet und insofern eine Teilnahme eines Vertreters unseres Unternehmens an der Ausschuss-Sitzung am 20. September 2016 nicht erforderlich sein wird.

Mit freundlichen Grüßen

Netz Lübeck GmbH



Marcus Böske
Geschäftsführer



ppa.
Michael Holdorf
Bereichsleitung Service