



**Vorlagennummer:** 20/0136-07  
**Vorlagenart:** Anfrage eines Ausschussmitgliedes öffentlich  
**Datum:** 21.05.2026

**Kontakt:** katja.mentz@luebeck.de, 122-1067

## AM Andreas Müller (Linke), Anfrage zu Statusbericht: Betrieb einer flächendeckenden CO<sub>2</sub>-Messinfrastruktur an Schulen und Kindertagesstätten der Hansestadt Lübeck

---

<b>Beratungsfolge:</b>		
21.05.2026	Schul- und Sportausschuss	zur Kenntnisnahme

### Anfrage:

Frage an Kita- und Schulträger:

1. Welche Übergangsregelung gilt bis zur geplanten Umstellung auf kabelgebundene Sensorik, um Sensorausfälle, Tiefenentladungen, entfernte Geräte und ausbleibende Datenübertragungen zu erkennen und an die zuständigen Stellen zu melden?
2. Welche verbindlichen organisatorischen Maßnahmen oder Dienstanweisungen bestehen, um sicherzustellen, dass CO<sub>2</sub>-Sensoren an den vorgesehenen Standorten verbleiben und bestimmungsgemäß genutzt werden? Wie wird mit Fällen umgegangen, in denen Sensoren entfernt, verdeckt, in Lagerräumen / Schränken verwahrt wurden?

### Begründung:

### Anlage(n):

Keine