



Anlage 7 zu den AB für Brandmeldeanlagen der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck V2.25.03.08

Checkliste für die Abstimmung einer BMA gemäß AB

AB Pkt.		Nicht vorhanden	Abgestimmt	Protokoll vom
1. Abs. 2	Wesentliche Änderungen/Erweiterung bei bestehender BMA			
1.1	AB gilt, Abweichungen sind schriftlich zu vereinbaren			
1.1	Nutzung von Normentwürfen			
1.1. Abs. 3	Konzeption und Planung ist mit der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck abzustimmen			
1.2.	Montageort Blitzleuchte in rot (eventuell zusätzliche Blitzleuchte)			
1.2.2.	Kennzeichnung Treppenräume nach dem „Merkblatt Zugänge“ der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck			
1.2.3.	Kennzeichnung Gebäudeeingänge nach dem „Merkblatt Zugänge“ der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck			
1.2.3.	Kennzeichnung Gebäude nach DIN 14675			
1.2.4.	Mehrere Nutzungseinheiten / Ladenpassagen nach Merkblatt“ BMA für mehrere Nutzungseinheiten“			
1.2.5.	Anforderungen Schließung, Steuerungen und Antrieben von Toranlagen			
1.2.6.	Einbruchmeldeanlage			
2.	Standort FIBS-EIS/Funkbedienstellen, SAA, Bedienstellen für Löschanlagen, Feuerwehr relevante Einrichtungen sind abzustimmen			
Zu 2.				
3.	Komponenten der Feuerwehr/Montageort der Anlagenteile			
3.1	Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung			
3.1.	Ausschilderung Weg zur BMZ/FIBS			
3.1.	Montageort FBF			
3.3.	Bestellung der Schließzylinder FSE			
3.1.	Montageort Laufkartenbehältnis (FIBS)			
3.2.	Montageort des FSD			
3.2.	Zuordnung von Schlüsseln zu Türen			
3.2. Abs. 2	Ausführung des FSD (zwei GHS)			
3.2. Abs. 3	Ausführung der Schlüsselträger im FSD mit GHS Profilzylinder			

3.4.	Kopie des Bestellauftrages der Fa. Kruse Sicherheitssysteme			
3.5. Abs. 2	Standort der Leitern			
3.5. Abs. 4	Standort Hebevorrichtung			
4.2.1.	Kennzeichnung von Revisionsöffnungen			
4.2.2.	Kennzeichnungen von Zwischenbodenmeldern sind abzustimmen			
5.1.	Ausschilderung/Weg zur/der Selbsttägigen Löschanlagen			
7.	Erstellung / Ergänzung von Laufkarten nach der Gestaltungsrichtlinie Feuerwehrpläne der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck			
8.	Abweichung von der Kennzeichnung von Räumen nach der Gestaltungsrichtlinie Feuerwehrpläne der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck			
8.1.	Ausführung RWA-Tableau nach Gestaltungsrichtlinie der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Lübeck			

Dieses Blatt dient als Checkliste für den Errichter zu Absprachen mit der Feuerwehr.

Für die Abnahme der Brandmeldeanlage sind die entsprechenden von der Feuerwehr gegengezeichneten Protokolle (Spalte 3) vorzuhalten.