



Merkblatt

Kennzeichnung Zugänge

Lübeck, 11. September 2024

Kennzeichnung von Zugängen und Treppenräumen

Nachstehende Hinweise beziehen sich auf die Kennzeichnung von brandschutzrelevanten Zugängen und Treppenräumen.

Um ein schnelles, standardisiertes Vorgehen der Feuerwehr im Einsatzfall zu gewährleisten, werden in diesem Merkblatt normenkonkretisierende Vorgaben zur Kennzeichnungen von Zugängen und Treppenräumen durch die Feuerwehr der Hansestadt Lübeck für ihren Zuständigkeitsbereich festgelegt. Kennzeichnungspflichten und Vorgaben nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Abweichende Ausführungen sind mit der Feuerwehr der Hansestadt Lübeck, Abteilung Vorbeugender Brandschutz, abzustimmen.

Hansestadt Lübeck
3.370 Feuerwehr
Vorbeugender Brandschutz
Bornhövedstraße 10 | 23539 Lübeck
(0451) 122 3741
vb@luebeck.de
www.luebeck.de

Gestaltung und Anbringung

Damit sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatzfall schnell orientieren können, sind die Zugänge sowie die Treppenräume des Objekts gut sichtbar mit Kennzeichnungen in Anlehnung an die DIN 4066 zu versehen. Es wird empfohlen, die Kennzeichnung scharnierseitig in der oberen Türecke anzubringen, falls vorhanden auf dem feststehenden Flügel der Tür.

Alle Kennzeichnungen sind mit den Bezeichnungen des Feuerwehrplans in Übereinstimmung zu bringen (falls vorhanden).

Die Zugänge sind im Uhrzeigersinn umlaufend zu nummerieren, beginnend mit dem Hauptzugang der Feuerwehr.

Anbringungsort	Inhalt	Mindestabmessungen	Darstellung (exemplarisch)
Zugangstüren zum Objekt, von außen	Fortlaufende Nummerierung	105mm x 105mm Schrifthöhe 40mm	2
Zugangstüren vom notwendigen Flur zum Treppenraum und von außen zum Treppenraum	Treppenraumbezeichnung sowie erreichbare Geschosse (vgl. DIN 14034-6)	148mm x 105mm (DIN A6) Schrifthöhe 20mm	TR 9 +5 -1
Ausgangstüren des Treppenraums zu den Geschossen (innen)	Geschossbezeichnung	105mm x 105mm Schrifthöhe 40mm	1.0G

Beispiel:

